Утверждаю

Директор
Волжского филиала
Международного Юридического института
С.В. Новикова
«18» октября 2016 г.

ПАСПОРТ
доступности объекта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Волжский филиал Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт»**

1.2. Адрес объекта: **404106, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Большевистская, д. 7**

1.3. **Сведения о размещении объекта:**

- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1563,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); 3573 кв.м

1.4. Год постройки здания 1953г., реконструировано

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): **Волжский филиал Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт»**

Короткое наименование: **Волжский филиал Международного юридического института.**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **127427, г. Москва, ул. Кашёнкин луг, д.4**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, **собственность**)

1.9. Форма собственности (государственная, **негосударственная**)

1.10. Вышестоящая организация (наименование): **Образовательное частное учреждение высшего образования «Международный юридический институт»**

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **127427, г. Москва, ул. Кашёнкин луг, д. 4, тел.(495) 610-28-00, E-mail: main@lawinst.ru факс (495) 935-82-54.**

2. Доступность услуги для категорий инвалидов

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками за дополнительную плату;
- вариант « - » - не обслуживаются;

Категории инвалидов			
на кресле - коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (0)	С поражением зрения (С)	С поражением слуха (Г)
А	А	Б	Б

3. Доступность элементов общественного здания для различных категории инвалидов.

(Таблицу заполнять на каждый элемент организации. Доступные элементы отметить знаком «х»)

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле - коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
Территория объекта	X	X	X	X
Входная группа	X	X	X	X
Пути движения	X	X	X	X
Зона обслуживания	X	X	X	X
Санитарно-бытовые помещения	X	X	X	X
Средства информации и телекоммуникации	X	X	-	-

4. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов

(Нужное отметить знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	на кресле - коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
Объект полностью доступен	х	х	х	х
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	х	х	х	х
Объект не доступен, требуется адаптация	-	-	-	-

Паспорт составлен на основании анкеты обследования №1

« 10 » октября 2016 года

Заведующий

административно -хозяйственным отделом _____ В.А. Пахомов

Дата составления паспорта "16" октября 2016 года

АНКЕТА № 1

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Волжский филиал Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт»**

1.2. Адрес объекта: **404106, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Большевистская, д. 7**

1.3. **Сведения о размещении объекта:**

- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 1563,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (<u>да</u>, нет); 3573 кв.м

1.4. Год постройки здания **1953г.**, реконструировано

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего _____, капитального _____.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): **Волжский филиал Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт»**

Короткое наименование: **Волжский филиал Международного юридического института.**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **404106, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Большевистская, д. 7**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, <u>**собственность**</u>)

1.9. Форма собственности (государственная, <u>**негосударственная**</u>)

1.10. Вышестоящая организация (наименование): **Образовательное частное учреждение высшего образования «Международный юридический институт»**

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **127427, г. Москва, ул. Кашёнкин луг, д. 4, тел.(495) 610-28-00, E-mail: main@lawinst.ru факс (495) 935-82-54.**

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА*

№ помещении по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К, О, Г, С	наличие	+	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см.	114 см	
	Знак доступности Учреждения	К, О, Г, С	наличие	+	
	Атостоянка посетителей	К, О, Г, С	наличие	+	
	Расстояние до входа в здание -	К,О	Не более 50 м.	28 м.	
	Доля машино - мест для инвалидов	К, О, г, с	не менее 10%	10%	
	Размер места со специальны м знаком		350х500см	350х500см	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: ширина полосы движения: указатели направления движения	К, О, Г, С	 не менее 180 см наличие	 600 см +	
	Открытая лестница: • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте	 О, Г, С О, Г, С О, Г, С О, Г, С	 не более 12см не менее 40см 85-90 см наличие (80 см)	 не более 12см не менее 40см 85см +	

	• рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу • контрастная окраска первой и последней ступени	О, Г, С	наличие	Наличие наличие	
	Пандус: • высота подъема • уклон	 К, О К, О	 НД- не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	 НД- не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	 К О	 70 см 85-95см	 70 см 85см	

- * Примечание:
- 1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники. О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
- 2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
- 3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
- 4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ. на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти ном ера заносятся в графу 1 анкеты

2. **ВХОДНАЯ ГРУППА** (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещении по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина и глубина	К	не менее 220х220 см	220х220 см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	+	
	Нескользкое покрытие	К,О,С	наличие	+	
	Навес	К,О,С	наличие	+	
	Лестница наружная				
	Нескользкое покрытие	О,С,Г	наличие	+	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу	С	наличие	+	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	+	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием (закруглением)	 О С,О	 наличие 85-95 см не менее 30 см	 + +	
	Пандус наружный			+	
	Ширина марша	К		+	
	Уклон	К		+	
	Разворотные площадки: • внизу	К	не менее 150х150	Без поворота	

	• промежуточная с поворотом направления движения	К	см не менее 150х150 см	Без поворота	
	Поручни с двух сторон: • на вы соте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с не травмирующим окончанием	 К О К,О	 70 см 85-90 см не менее 30 см	 + + +	
	Нескользкое покрытие	К,О	наличие	+	
	Тамбур				
	Габариты тамбура: глубина и ширина	К	не менее 220х180 см	220х900	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету •высота порога наружного, внутреннего	 К К	 не менее 90 см не более 2,5 см	Р. 180 см 1,8 см	

Примечание:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники. О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ. на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти ном ера заносятся в графу 1 анкеты

3. **ПУТИ ДВИЖЕНИЯ** на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещении по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов		не менее 120 см	130	
	Разворотные площадки				
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см			+ +	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ				
Лестница (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем , вверху и внизу (ширина)	С	60 см	+	установить
	Контрастная окраска крайних ступеней	С		+	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальны е завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С О,С	наличие 85-90 см не менее 30 см	+ +	
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги - отсутствует					
	Кабина: • габариты (глубина х ширина)	К	не менее 140х110	-	нет возможности реконструкции

	• ширина дверного проема • поручни	К О	см не менее 80 см наличие		нет возможности реконструкции нет возможности реконструкции
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-	нет возможности реконструкции
	Знак доступности		наличие	-	нет возможности реконструкции
	Пандус внутренний к лестнице				
	Ширина марш а	К		120	
	Уклон	К		30	
	Разворотные площадки внизу, вверху	К		260x120	
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирую щ им окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	- + +	
	Пандус переносной	К	наличие	+	
	Подъемник для инвалидов		наличие	-	нет возможности реконструкции
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	нет возможности реконструкции
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	нет возможности реконструкции

Примечание:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники. О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ. на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти ном ера заносятся в графу 1 анкеты

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№ помещении по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	100 см	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90х150 см		
	Обслуживание в кабинете № 11		не менее 90 см	90 см	
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 120 см	130 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 150х150 см	160х160 см	
	Зона для кресла-коляски	К	60-80 см	90 см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	90 см	

Примечание:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники. О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ. на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти ном ера заносятся в графу 1 анкеты

5. САНИТАРНО - БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещении по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К,О	наличие		
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	90 см	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-	обустроить
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальны е глубина х ширина) • высота раковины • опорный поручень	 К К О	 не менее 130х85 см 75-85 см наличие	 140х85 80см +	
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проем а • габариты (минимальны е глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) • крючки для костылей (на вы соте 120 см с выступом 12 см)	 К,О К К К,О К О	 не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180х165 см наличие не менее 80х120 см наличие	 1 90см 180х167 см + 90х122см	установить
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	+	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или	С	30 см	-	оборудовать

	тростью (для мужского туалета)				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№ помещении по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	+	
	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	 К, С С С	 не более 160 см. не менее 7,5 см наличие	 + + +	
	Указатели, пиктограммы: • размещение на высоте • высота • освещенность	 К, С С С	 не более 200 см не менее 7,5 см наличие	 + - -	
	Тактильны средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно бытовых помещений	 С С С С С	 наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	 - - - - -	 Установить Установить Нет возможности установки Установить Установить
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С,Г	не менее одной шт.	-	Установить
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие		приобрести
	Световые текстовые табло для вывода	Г,С	наличие	+	

	оперативной информации				

Примечание:
1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники. О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражения ми зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ. на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти ном ера заносятся в графу 1 анкеты

ВЫВОДЫ:

В результате обследования установлено, что для обеспечения полной доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта: установить знак доступности учреждения, указатели направления движения,

на входной группе: рельефную полосу перед маршем вверху и внизу на путях передвижения: установить рельефную полосу перед маршем и на перилах, приобрести переносной пандус.

в зоне оказания услуги: приобрести стол с высотой рабочей поверхности согласно нормативам, определить место для лиц с нарушением слуха, в санитарных помещениях: обустроить тактильные направляющие полосы к кабине.

по средствам информации и коммуникации на объекте: визуальные средства информации привести в соответствие с нормативами, приобрести телефоны с усилителем звука.

В целом территория, здание и помещения доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья по 4 категориям.

Председатель комиссии:
Заместитель директора _____ Трофимова Ю.В.
Секретарь комиссии: Помощник директора по ВР _____ Коровина Т.П.
Члены комиссии:
Заместитель директора _____ Момотова Л.Б.
Заведующий административно -хозяйственным отделом _____ Пахомов В.А.